

Теплоснабжающая организация
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Новоалександровский филиал

“Утверждаю”
Директор Новоалександровского филиала



2020 г.

**Акт
повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя,
МДОУ ЧРР «Детский сад «Красная Шапочка»
(наименование потребителя)

по адресу: пер. Инженера, 4 пог. Вал
проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: Приборы узла учета тепловой энергии соответствуют настоящим правилам

проверено наличие пломб завода изготовителя и госповерителя в местах указанных
руководствами по эксплуатации приборов узла учета тепловой энергии.

На основании изложенного, узел учета тепловой энергии допускается (не
допускается) в эксплуатацию с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. в
следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Наличие пломбы теплоснабжающей организации (№ пломбы)	Наличие пломбы потребителя (№ пломбы)
1	2	3	4	5
ВКГ-7	101222	0.000	3187816	—

1. С начала отопительного сезона проверяется работоспособность узла учета тепловой энергии по данным **распечаток часовых архивов вычислителя тепловой энергии** за три (семь) дня. (Обязательное приложение к данному акту).

2. Мурица Версия Показания 208429 на 31.12.19
Указать замечания по работе, эксплуатации узла учёта и ведению журнала)
Узел допущен к эксплуатации.

Представитель теплоснабжающей организации Техник по КИП и А Трусилкин Е.А.

Представитель потребителя

(должность, фамилия, подпись)



2020 г.