

ПРОТОКОЛ

проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

« 7 » 08 2020 г.

г. Новоалександровск

Объект проверки и его адрес: МБОУ ЦРР детский сад №28
Красная Шапочка, г. Новоалександровск

Дата проведения проверки: « 7 » 08 2020 г.

Наименование и адрес организации, с которой заключен договор на монтаж либо ТО, номер и срок действия лицензии: отделение Новоалександровского городского округа СКО ВДПО (Лицензия № 9-Б/00321 от 31 декабря 2013 года. Срок действия - бессрочно).

Содержание систем и средств автоматической пожарной сигнализации (АПС): удовлетворительное (неудовлетворительное).

Оборудование, используемое для испытаний: лазерный дальномер Metro CONDROL (сертификат DE.C.27.010.A№29674), устройство для проверки дымовых пожарных извещателей, измеритель уровня звука АТТ-9000(серийный номер 091108174), мегомметр М1 2123, тестр напряжения MS-48S.

Выводы и предложения по результатам контрольных испытаний:

Проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещении(ях) здания(х):


МБОУ ЦРР детский сад №28 "Красная Шапочка"

Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре находится в:

работоспособном состоянии

Испытания провел:


Представитель отделения
Новоалександровского ГО СКО ВДПО



(Ильин С.А.)

Результаты испытаний подтверждаю:

Председатель отделения
Новоалександровского ГО СКО ВДПО



(О.И. Жиров)

