

Теплоснабжающая организация ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

Новоалександровский филиал

г. Новоалександровск

"27" апреля 2016 г.

Акт

проверки технического состояния узла учета тепловой энергии у потребителя

Наименование потребителя: ООО "С/С Красная Шапочка"
(№ договора, дата)

Акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер КИПиА Мотовилов Д.В.

(должность, ФИО)

в присутствии ответственного представителя потребителя

(должность, ФИО)

в том, что "27" апреля 2016 г. проведена проверка технического состояния узла учета тепловой энергии у потребителя

по адресу: Новоалександровск ул. Жилища 4

В результате проверки установлено:

1. Параметры теплоносителя архивируются (не архивируются). Показания приборов сведены в таблицу:

№ п/п	Наименование параметра теплоносителя	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			Наименование, тип, марка прибора
		Расход, м ³ /час	Температура, °С	Тепловая энергия	Расход, м ³ /час	Температура, °С	Тепловая энергия	
1	Отопление	140,39	65,2	102,80	140,19	59,5	102,00	АСТ
2	ГВС	180,36	58,0	120,5	162,36	46,5	122,6	АСТ

2. Техническое состояние приборов учета и оборудования
(перечислить технические неисправности, приборов учета, электрических связей, состояние пломб, указать наименование нештатной ситуации)

приборах отсутствуют.

3. замечаний нет
(указать замечания по работе, эксплуатации узла учета и ведению журнала учета)

Выводы: узел учета работоспособен, работоспособен и считается вышедшим из строя

Представитель теплоснабжающей организации:

Инженер КИПиА Мотовилов Д.В.
(должность, ФИО)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя:

Завраж Жасенова М.В.
(должность, ФИО)

(подпись)

